

Số: 38/QLVH

An Phú, ngày 05 tháng 03 năm 2025

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 10 tháng 3 năm 2025 đến ngày 15 tháng 3 năm 2025

Stt	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	10/3/2025 Thứ hai	7:30	17:00	An Phú	Tổ 1 + Tổ 2	Phát quang hạ thế	Các TBA thuộc tuyến 471AP, 476AP	TT An Phú, xã Vĩnh Trường - huyện An Phú	Không cắt điện (thực hiện BPAT đúng QĐ)	
		8:00	22:00			Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cân pha hạ thế	Các TBA tuyến 471AP, 473AP, 476AP, 478AP, 480AP, 482AP	Khu vực huyện An Phú	Không cắt điện (thực hiện BPAT đúng quy định)	
						Kiểm tra lưới, đo tải	Tuyến 480AP, 482AP	Xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc, Phú Hữu - huyện An Phú	Không cắt điện	
2	11/3/2025 Thứ ba	7:30	17:00	An Phú	Cty Minh Sang	Lắp mới TBA	T1 kênh Vĩnh Lộc 3x50kVA trụ 482AP/81/37 - 482AP	Xã Vĩnh Lộc - huyện An Phú	Cắt LBS+3DS trụ 482AP/81 - 482AP (thực hiện BPAT đúng quy định)	

Stt	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
2	11/3/2025 Thứ ba	7:30	17:00	An Phú	Tổ 1 + Tổ 2	Thay đà sắt bằng đà composite	Từ trụ 482AP/81/4K → cuối nhánh tuyến 482AP	Xã Vĩnh Lộc - huyện An Phú	Cắt LBS+3DS trụ 482AP/81 - 482AP (thực hiện BPAT đúng quy định)	Kết hợp xe tải
					ĐL Tân Châu	Xử lý tồn tại lưới điện	Từ trụ 472PC/118/157/4 → cuối nhánh tuyến 482AP	Xã Phú Lộc, Vĩnh Xương - Tân Châu	Cắt 3LBFCO trụ 472PC/118/157/47/4 - 482AP (thực hiện BPAT đúng quy định)	Kết hợp cắt LBS+3DS trụ 482AP/81
					Tổ 1 + Tổ 2	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cải tạo dây nhánh KH, cân pha hạ thế	Các TBA tuyến 471AP, 473AP, 476AP, 478AP, 480AP, 482AP	Khu vực huyện An Phú	Không cắt điện (thực hiện BPAT đúng quy định)	
3	12/3/2025 Thứ tư	7:30	17:00	An Phú	Tổ 1 + Tổ 2	Phát quang trung thế	Từ trụ 478AP/253 → 478AP/313 - 478AP	Xã Khánh An - huyện An Phú	Không cắt điện (thực hiện BPAT đúng quy định)	Kết hợp xe cầu

Stt	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
3	12/3/2025 Thứ tư	7:30	17:00	An Phú	Tổ 1 + Tổ 2	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cải tạo dây nhánh KH, cân pha hạ thế	Các TBA tuyến 471AP, 473AP, 476AP, 478AP, 480AP, 482AP	Khu vực huyện An Phú	Không cắt điện (thực hiện BPAT đúng quy định)	
						Kiểm tra lưới, đo tải	Tuyến 471AP, 473AP, 476AP, 478AP	TT An Phú, xã Phước Hưng, Quốc Thái, Khánh An, Khánh Bình - huyện An Phú	Không cắt điện	
4	13/3/2025 Thứ năm	7:30	17:00	An Phú	Cty Nguyễn Trần + Tổ 1 + Tổ 2	Tháp đà nâng cao độ tĩnh không, thay đà sắt bằng đà composite, phát quang trung thế	Từ trụ 480AP/41 → cuối tuyến 480AP	Xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc - huyện An Phú	Cắt MC+3DS trụ 480AP/39 - 480AP (thực hiện BPAT đúng quy định)	Phối hợp UBND xã; Kết hợp xe cầu
					Tổ 1 + Tổ 2	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cải tạo dây nhánh KH, cân pha hạ thế	Các TBA tuyến 471AP, 473AP, 476AP, 478AP, 480AP, 482AP	Khu vực huyện An Phú	Không cắt điện (thực hiện BPAT đúng quy định)	

Stt	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
5	14/3/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	An Phú	Tổ 1 + Tổ 2	Phát quang trung thế	Tuyến 471AP, 476AP	TT Đa Phước - huyện An Phú	Không cắt điện (thực hiện BPAT đúng quy định)	Kết hợp xe cẩu
						Phát quang hạ thế	Các TBA thuộc tuyến 473AP, 476AP	Xã Nhơn Hội, Khánh An - huyện An Phú	Không cắt điện (thực hiện BPAT đúng quy định)	
						Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cải tạo dây nhánh KH, cân pha hạ thế	Các TBA tuyến 471AP, 473AP, 476AP, 478AP, 480AP, 482AP	Khu vực huyện An Phú	Không cắt điện (thực hiện BPAT đúng quy định)	
6	15/3/2025 Thứ bảy	7:30	17:00	An Phú	Tổ 1 + Tổ 2	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cải tạo dây nhánh KH, cân pha hạ thế	Các TBA tuyến 471AP, 473AP, 476AP, 478AP, 480AP, 482AP	Khu vực huyện An Phú	Không cắt điện (thực hiện BPAT đúng quy định)	

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều Độ - PCAG (b/cáo);
- BGD Điện lực (b/cáo);
- Các Phòng, Đội Điện lực (t/hiện);
- Lưu: QLVH (NTH.01).

ĐỘI QLVH ĐD&TBA

Trần Trọng Nghĩa

Ý kiến phê duyệt của Giám đốc Nguyễn Trần Thế Duy